



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12  
E-mail: [Samara@srpov.gosnadzor.ru](mailto:Samara@srpov.gosnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

№ 08-671-06-17-017-П

«23» июня 2017

Директору государственного  
бюджетного учреждения Самарской  
области «Шенталинский пансионат  
для ветеранов труда (дом-интернат для  
престарелых инвалидов)».

(наименование предприятия, организации, учреждения)

Малафеевой О.Н.  
(указать фамилию, инициалы)

Юридический адрес: 446920 Самарская  
область, Шенталинский район,  
п/ Романовка, ул. Центральная, д. 13.

Старший государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопровода, газораспределения и газопотребления Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Петров Игорь Юрьевич, на основании акта проверки от 23.06.2017. № 08-671-06-17-017-П, составленного в отношении Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Шенталинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых инвалидов)», (сокращенное наименование ГБУ СО «Шенталинский пансионат»),

(наименование предприятия, организации, учреждения)

расположенного по адресу: 446920 Самарская область, Шенталинский район, п. Романовка, ул. Центральная, д. 13,

(месторасположение)

в присутствии: директора ГБУ СО «Шенталинский пансионат» Малафеевой Оксаны Николаевны: назначенной распоряжением № 54-вп от 30.01.2017

(должность, ФИО законного/уполномоченного представителя юридического лица,

наименование документа на основании которого назначено лицо в присутствии которого проводилась проверка)

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки**

№ пп	Описание и характер выявленных	Нормативный правовой акт, нормативный технический	Срок устранения
---------	-----------------------------------	--	--------------------

	нарушений	документ, требования которого нарушены или (и) не соблюдено	нарушения.
1	2	3	4
Сеть газопотребления ГБУ СО «Шенталинский пансионат»			
1	Отсутствуют материалы идентификации сети газопотребления пансионата, а именно: - проектная документация от 1999 года на автономный источник теплоснабжения пансионата.	Подпункт а) пункта 12 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	10.10.2017
2	Не обеспечен мониторинг наружного и внутреннего газопроводов низкого давления, а именно: - в договоре на техническое обслуживание газового оборудования отсутствует газопроводы и запорная арматура котельной	Пункты 70, 71 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	10.10.2017
3.	В сменном журнале котельной не записываются распоряжения лица ответственного за безопасную эксплуатацию систем газопотребления о растопках и остановках котлов.	Пункт 8.13. «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см <sup>2</sup> ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 С°)», утв. приказом Минстроя России от 28.08.92 № 205	10.10.2017
4.	Внесены несанкционированные изменения в сеть газопотребления пансионата, а именно: - произведена замена котлов «Бурхам» 3 шт на Микро-95 3 шт. без внесения изменений в проектную документацию.	Пункт 80 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	10.10.2017
5.	Не обеспечено проведение технического обслуживания при эксплуатации технологических устройств котельной, а именно: - не проводится техническое обслуживание электромагнитного клапана (КЭГ).	Пункт 71 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	10.10.2017

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание № 08-671-06-17-017-П от 23.06.2017 года составлено на 3 листах в 2 экземплярах.

С предписанием ознакомлена Малафеева О.Н.

(ФИО)

(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении и отказе от подписи

(Ф.И.О. должностного лица)

(подпись)

(дата)

Лицо, вынесшее предписание:

старший государственный инспектор  
(должность)

(подпись)

Петров И.Ю.  
(ФИО)

Экземпляр предписания № 08-671-06-17-017-П от 23.06.2017 на 4 листах для исполнения  
получен: директор ГБУ СО «Шенталинский пансионат» Малафеева Оксана Николаевна  
(должность) (ФИО)

(подпись, дата)

23.06.2017